

O ŚWIADCZENIE

System rekuperacji PRANA spełnia następujące wymagania (zgodnie z PP Czyste Powietrze):

- graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej $\geq 85\%$,
- maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej $\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$,
- wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.
- powyższe parametry dotyczą również rekuperatorów PRANA 150 , 200C i 200G.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. R. Kuzycz".

Kuzycz R. R.
Dyrektor Prana Platinum Sp. z o.o.

Ukraina, 79-021 Lwów

ul. Kulparkivska 93a