



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0214.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rekuperator wewnątrz- ścienny PRANA 150/200G/200C, synonim: PRANA ORIGAMI 150/200G/200C**

Zawierający / containing: PVC, ABS, PE, miedź i inne materiały według dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektach biurowych, placówkach oświatowo-wychowawczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń klasy S1
Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta
Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów

Wytwórca / producer:

PRANA PLATINUM LTD

79005 Lwów, Dudayeva Str.19/1 Ukraina

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
ECOVENTEAM Sp. z o.o.

05-090 Raszyn ul. Cypriana Godebskiego 32

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.04.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.04.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 6 lipca 2023

The date of issue of the certificate: 6th July 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up 
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB